

Grajewo, dnia 06.04.2017 r.

RI.7011.3.2017

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym na realizację w trybie "zaprojektuj – wybuduj" zadanie pn: „**Budowa placów zabaw w miejscowości Grajewo**”, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

*Proszę o udzielenie odpowiedzi na nw pytania dot. przetargu na place zabaw:*

- 1. Os. Centrum - plac zabaw + plac z urządzeniami sportowymi – ogrodzenie przyjąć na całość czy też tylko placu zabaw?*
- 2. Sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją – proszę o wskazanie (wybór) sposobu zabezpieczenia. Zapis "Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować lakierem akrylowym" – nieprecyzyjny, ma znaczenie w obliczeniach kosztów budowy.*
- 3. Czy zamiast użycia stali nierdzewnej w konstrukcji stalowej oraz płyt HDPE i HPL w zestawie zabawowym zastosować konstrukcję stalową zabezpieczoną antykorozyjnie oraz płytę ze sklejki wodoodpornej laminowanej jak w pozostałych urządzeniach? (znaczące obniżenie kosztów bez obniżenia jakości).*

### **Odpowiedź:**

Ad. 1. Zamawiający informuję, iż należy wykonać ogrodzenie całego placu rekreacyjno-sportowego na os. Centrum tj. placu zabaw i placu z urządzeniami sportowymi.

Ad. 2. Zamawiający informuję, iż elementy wykonane z konstrukcji stalowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

Ad. 3. Zamawiający informuję, iż dopuszcza wykonanie urządzeń w zestawie zabawowym z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę płyt HDPE i HPL na płytę ze sklejki wodoodpornej laminowanej.

**BURMISTRZA MIASTA**  
*mgr Dariusz Łazarowski*