

RI.7013.9.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich na Stadionie im. Witolda Terleckiego i przy Klubie HADES w Grajewie”, wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

„Proszę o informację do zapytania ofertowego dot. "Budowy automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich":

1. Proszę o podanie wymiarów boisk, ponieważ mapki są nie czytelne w komputerze i wydruku.
2. Czy trzeba trzymać się założeń wyjściowych do realizacji przedmiotu zamówienia? Czy można zaproponować swoją ilość zraszaczy?
3. Jakie będzie źródło pobierania wody do systemu? studnia (czy są Państwo w posiadaniu operatu wodno-prawnego?) czy sieć wodociągowa (ciśnienie, przepływ, ile kubików na godzinę)?
4. Źródło ujęcia prądu do pompy”

Odpowiedź:

Ad.1) Wymiary boisk piłkarskich: 105 mb x 65 mb; 100 mb x 60 mb,

Ad.2) Zamawiający dopuszcza się zastosowanie innej ilości zraszaczy według założeń własnych Wykonawcy,

Ad.3) Źródłem pobierania wody do systemu będzie miejska sieć wodociągowa zlokalizowana na boiskach piłkarskich będących przedmiotem zamówienia.

Ad.4) Źródłem ujęcia prądu są szafki elektryczne budynku klubowym (szatnie) przy ul. Piłsudskiego oraz w Klubie HADES przy ul. Wojska Polskiego

Zapytanie nr 2:

„1. Proszę o podanie podstawowych parametrów źródeł wody na obydwu boiskach tj: wydajność i ciśnienie oraz rodzaj i średnica przyłącza.

2. Proszę o wskazanie lokalizacji ww. źródeł na mapach.

3. Proszę o wskazanie miejsca montażu sterowników i lokalizacji źródeł zasilania.”

Odpowiedź:

Ad.1) i 2) Źródłem pobierania wody do systemu będzie miejska sieć wodociągowa zlokalizowana na boiskach piłkarskich będących przedmiotem zamówienia. Na boisku piłkarskim przy ul. Piłsudskiego znajduje się sieć wodociągowa o śr. 60 mm, natomiast na boisku piłkarskim przy klubie HADES znajduje się sieć wodociągowa o śr. 100 mm.

Ad.3) Źródłem ujęcia prądu są szafki elektryczne budynku klubowym (szatnie) przy ul. Piłsudskiego oraz w Klubie HADES przy ul. Wojska Polskiego.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Latarowski