

Grajewo 21.04.2017 r.

RI.7013.9.2017  
**MIASTO GRAJEWO**  
ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo  
NIP 719-153-20-12 Regon 450669714

## Z A W I A D O M I E N I E

Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich na Stadionie im. Witolda Terleckiego i przy Klubie HADES w Grajewie**”, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

- „1. Czy Wykonawca wykonując przyłącze do miejskich sieci wodociągowych na obu boiskach powinien skalkulować wykonanie studni wodomiarowych wyposażonych w zawór antyskażeniowy i wodomiar? Jeżeli tak, czy miejskie sieci wodociągowe wymagają konkretnego typu wodomiaru?
2. Dotyczy obu boisk: Czy Zamawiający wymaga systemu nawadniającego z użyciem pompy podnoszącej ciśnienie czy system będzie pracować na ciśnieniu wody w sieci miejskich? Jeżeli wykonawca będzie zobowiązany do zakupu pomp, proszę określić ich parametry.”

Odpowiedź:

Ad.1) Należy przewidzieć wykonanie na obu boiskach studni wodomierzowej wraz z wodomierzem (klasa C) oraz instalacją zaworu antyskażeniowego.

Ad.2) System nawadniania boisk piłkarskich będzie podłączony do miejskiej sieci wodociągowej, w której występuje ciśnienie 3,4 bar. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie prawidłowej pracy zaproponowanego systemu nawadniania, a tym samym określenie czy pompa podnosząca ciśnienie będzie niezbędna, a także wskazanie ich parametrów technicznych.

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
mgr Dariusz Litarowski