

RI.7011.1.2023

### **Zawiadomienie**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji postępowaniem o udzielenie zamówienia polegającego na **opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach w mieście Grajewo”** wpłynęło do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

#### **Zapytanie**

1. Z platformy geoportalu wynika, że szerokość istniejącego pasa drogowego ul. Skośnej wynosi ok. 3.3 m. W pasie drogi przebiegają takie sieci jak: wodociąg, sieć gazowa oraz sieć telekomunikacyjna oraz napowietrzna sieć telekomunikacyjna. Z treści ogłoszenie wynika, że należy projektować sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenie. Pas drogowy jest zbyt wąski aby pomieścić wszystkie te sieci z zachowaniem wymaganych odległości. Czy można zrezygnować z niektórych sieci, aby możliwym było ich wybudowanie?
2. W związku z niewystarczającą szerokością pasa drogowego ul. Skośnej czy można projektować ją jako drogę wewnętrzną (ciąg pieszo - jezdny)?

#### **Odpowiedź na zapytanie**

Ad. 1 Zamawiający informuje, iż w przypadku braku możliwości zaprojektowania sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza możliwość odprowadzenia wód powierzchniowo do zaprojektowanej studni chłonnej. Należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie oświetlenia jako parkowego (4 słupy wraz z oprawami).

Ad. 2 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaprojektowanie ul. Skośnej jako ciąg pieszo-jezdny.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Dariusz Latkowski*

