

Grajewo, 06.12.2023r.

RI.7011.5.2023

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605) Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie”** wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Zapytanie

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie kanalizacja deszczowa odpowiedzialna za odprowadzenie wód opadowych z tego terenu powinna być doprowadzona do istniejącego kanału deszczowego na skrzyżowaniu ulic: Konopnickiej i M. Konopnickiej. Aby zrealizować takie założenie kanalizację deszczową należałoby budować również na terenie działek prywatnych, które nie są zakładane do przejęcia podczas realizacji zadania inwestycyjnego objętego przedmiotowym zamówieniem. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie kanalizacji deszczowej po tych działkach i w jaki sposób zapewni możliwość realizacji inwestycji na tych działkach. Jeśli nie będzie to możliwe to prosimy o wskazanie innego sposobu odwodnienia dróg na terenie objętym zamówieniem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż zadanie będzie realizowane w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z tym, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie są nadrzędne.

Optymalny sposób odprowadzenia wód opadowych będzie wynikał z założeń projektowych, aczkolwiek Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci przepompowni wód opadowych oraz studni chłonnych.


BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Latański