

RI.7013.6.2024

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ul. Architektów w Grajewie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Zapytania:

1. Projektowana kanalizacja deszczowa ul. Architektów została włączona do istniejącej kanalizacji biegnącej w ul. Przemysłowej. Czy Zamawiający posiada zgodę Zarządcy Drogi na wykonanie robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1808B, ul. Przemysłowa?
2. Czy w związku z wejściem w pas drogowy drogi powiatowej w celu wykonania wcinki do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej Zamawiający przewiduje rozbiórkę i odbudowę uszkodzonej nawierzchni jezdni i zjazdu. Przedmiar nie obejmuje w/w robót. Czy w kosztorysie ofertowym należy przyjąć wymienione roboty?
3. Czy Zamawiający poda schemat technologii wykonania odbudowy uszkodzonej nawierzchni w wypadku, gdy będzie wymagała tego specyfika robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1. Zamawiający posiada zgodę Zarządcy Drogi na wykonanie robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1808B - ul. Przemysłowa.

Ad. 2. Zamawiający przewiduje rozbiórkę i odbudowę uszkodzonej nawierzchni jezdni i zjazdu, zatem ww. roboty należy przyjąć w cenie oferty.

Ad. 3. W ramach „Przebudowy ul. Architektów w Grajewie” należy wykonać odtworzenie nawierzchni wyłącznie w miejscu prowadzonych robót zgodnie z kategorią KR2, tj.:

- 1) Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S (gr. 4 cm),
- 2) Geosiatka szklana szerokości 1,00 m wytrzymałości 50 kN,
- 3) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (gr. 5cm),
- 4) Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 (gr. 22 cm).

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Lutkowski