

RI.7013.6.2024

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Przebudowa ul. Architektów w Grajewie”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Zapytania

1. Prosimy o dołączenie poprawnych profili sieci kanalizacji deszczowej oraz wyjaśnienie rozbieżności co do zastosowanego materiału, profil mówi o średnicy DN200 natomiast dokumentacja o PP DN300. Z jakiego materiału należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej.
2. Prosimy o dołączenie profilu kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz sprecyzowanie z jakiego materiału powinien zostać wykonany.
3. Prosimy o warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Przemysłowej – wpięcie do istniejącej studni.
4. Prosimy o dołączenie warunków geologicznych.
5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy STWiOR, a projektem technicznym kanalizacji deszczowej, a mianowicie w projekcie technicznym mamy zaprojektowane studnie betonowe DN1000, natomiast w STWiOR mamy zapis mówiący o konieczności stosowania studni DN1200.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową?

Czy Zamawiający potwierdza konieczność montażu włazów żeliwnych typu ciężkiego Kl.D400 wykonane zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN EN124 z herbem wg wzoru ustalonego z Zamawiającym?

Odpowiedzi Zamawiającego

- Ad. 1. Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur o średnicy 300 mm. W załączeniu aktualny profil podłużny kanalizacji deszczowej.
- Ad. 2. Przyłącze do wpustu drogowego wykonać z rur PCV litych SN10 o średnicy 160 mm. W załączeniu profil podłużny kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi.
- Ad. 3. W ramach „Przebudowy ul. Architektów w Grajewie” należy wykonać odtworzenie nawierzchni wyłącznie w miejscu prowadzonych robót zgodnie z kategorią KR2, tj.:
- 1) Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S (gr. 4 cm),
 - 2) Geosiatka szklana szerokości 1,00 m wytrzymałości 50 kN,
 - 3) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (gr. 5cm),
 - 4) Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 (gr. 22 cm).

Ad. 4. Zamawiający nie posiada warunków geologicznych.

Ad. 5. Studnie należy wykonać jako DN1000 - tak jak w projekcie.

Dopuszcza się wykonanie włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową, z zachowaniem rzędnych włączenia.

Zamawiający potwierdza konieczność montażu włączów żeliwnych typu ciężkiego Kl.D400 zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN EN124 (bez herbu).

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż zmienia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w ogłoszonym w trybie podstawowym bez negocjacji zamówieniu pn. „Przebudowa ul. Architektów w Grajewie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

XIII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni tj. do dnia 24.04.2024 r.

XIV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem <https://um-grajewo.logintrade.net>, w terminie do dnia **26.03.2024 r. do godz. 10⁰⁰**.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2024 r. o godz. 10¹⁵** w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w **pok. nr 11**, za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem <https://um-grajewo.logintrade.net>, poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

XVII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie **do 26.03.2024 r. do godz. 10⁰⁰**.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Kutarnowski