

Grajewo, dnia 19.05.2016 r.

RI.7013.6.2016

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn. **„Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej w Grajewie”**, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

„Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek DN1200. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za równoważne studni z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 w stosunku do projektowanych studni żelbetowych DN1200.

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Dariusz Latański*