

Grajewo, dnia 05.01.2010 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Sienkiewicza 34
19-200 Grajewo

Znak sprawy: 5/2009

L.dz 2/10

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów wod-kan w 2010 roku”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05.01.2009 r. wpłynęły dwa wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:

„Dostawa materiałów wod-kan w 2010 roku”

Poz. 50-52. Czy możliwe jest zwiększenie Klasy wytrzymałości z SDR 13.6 na SDR 17?

Odpowiedz:

Nie zmieniamy parametrów technicznych rury. Zostajemy przy klasie wytrzymałości SDR 13.6

Poz. 1-3. Jakiego typu mają to być łączniki Typu F, Typu FW, FF i proszę określić długości dla każdego z łączników.

Odpowiedź:

Łącznik wodociągowy rurowo-kołnierzowy stosowany jest do łączenia ze sobą bosych końców rur żeliwnych, stalowych oraz PVC i AC z dowolną armaturą posiadającą zakończenie kołnierzowe, czyli łącznik rurowo-kołnierzowy model RK dla DN 80;100;150.

Za poważaniem

Waldemar Czaplicki