

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA OFERENTÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym na os. 1000 – lecia 5 w Grajewie.**

Do zamawiającego Oferenci zgłosili następujące zapytania:

**36. Montaż regulacyjnych zaworów podpionowych w instalacji centralnego ogrzewania – sztuk 16.**

**Odp.** Przedmiotowy budynek nie posiada projektu instalacji c.o. oraz regulacji hydraulicznej. Na pionach należy zamontować 6 sztuk zaworów regulacyjnych  $\varnothing 10$  oraz 10 sztuk  $\varnothing 20$ . Tylko przykładowo możemy wskazać, że zaworami, które spełniają warunki techniczne i są dostępne w obrocie handlowym są m.in. zawory: **Oventrop**, **Danfoss itp.** Informacje w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych.

**37. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku po montażu zaworów regulacyjnych.**

**Odp.** Regulacja dotyczy ciśnienia w sieci c.o. i sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania po zamontowaniu zaworów regulacyjnych.