

Grajewo, 2009.08.04.

### Odpowiedzi Zamawiającego dla Wykonawców

Zamawiający informuje Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do publicznego przetargu nieograniczonego „**Na dostawę wraz z montażem stolarki okiennej z PVC w budynku Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie.** że w terminie zgodnym z przepisami w dniu 03 sierpnia 2009r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

Na podst. art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień:

L.p.	Treść pytania Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
1	„Czy należy załączyć do oferty atest higieniczny tylko na profile, czy na całe okno?”	Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia atestu higienicznego na zastosowany przez Wykonawcę profil . Zamawiający uzna także , że wymagany warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy atest higieniczny na cały produkt.
2	„Czy należy załączyć do oferty aktualne świadectwa badań lub certyfikaty wystawione na producenta okien przez Instytut Techniki Budowlanej lub inną jednostkę mającą akredytację”	Zamawiający informuje, iż do oferty należy dołączyć aktualne świadectwa badań lub certyfikaty wystawione na producenta okien przez ITB lub inną jednostkę mającą akredytację wystawioną przez uprawniony podmiot
3	„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu pięciokomorowego o grubości minimum 70mm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”	Zamawiający nie dopuszcza zastosowania profilu pięciokomorowego o grubości min. 70 mm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ
4	„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupka pionowego o szerokości 82mm?”	Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupka pionowego o szerokości 82 mm od strony zewnętrznej okna