

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100065-2015 z dnia 2015-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo

Zamówienie polega na wykonaniu n/w robót wewnątrz zbiornika żelbetowego wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie: 1) Ściernego oczyszczenia dna zbiornika z istniejącej powłoki epoksydowej, 2) Iniekcyjne uszczelnienie...

Termin składania ofert: 2015-07-21

Grajewo: Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej o pojemności V 1000 m3

Numer ogłoszenia: 121535 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 100065 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 2723740, faks 86 2723740.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej o pojemności V 1000 m3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu n/w robót wewnątrz zbiornika żelbetowego wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie: 1) Ściernego oczyszczenia dna zbiornika z istniejącej powłoki epoksydowej, 2) Iniekcyjne uszczelnienie ewentualnych rys, pęknięć dna zbiornika, 3) Wykonanie w 3-ech warstwach wodoszczelnej powłoki chemoodpornej dna zbiornika z żywic poliuretanowych, 4) Ścierne czyszczenie ścian płaszcza zbiornika, słupów i studzienek w dnie, 5) Iniekcyjne uszczelnienie ewentualnych rys, pęknięć ścian zbiornika, 6) Wykonanie w 3-ech warstwach wodoszczelnej powłoki chemoodpornej ścian, słupów i studzienek w dnie zbiornika z żywic poliuretanowych, 7) Ścierne czyszczenie stropu i podciągów zbiornika, 8) Uzupełnić ubytki betonu płyt stropowych materiałem naprawczym kompatybilnym z

zastosowaną wodoszczelną powłoką chemoodporną, 9) Zabezpieczyć antykorozyjnie zbrojenia stropu zbiornika materiałem kompatybilnym z zastosowaną wodoszczelną powłoką chemoodporną, 10) Wykonanie warstwy szczepnej kompatybilnej z zastosowaną wodoszczelną powłoką chemoodporną, 11) Uszczelnić styki płyt stropowych elastycznym materiałem uszczelniającym kompatybilnym z zastosowaną wodoszczelną powłoką chemoodporną, 12) Wykonanie w 3-ech warstwach wodoszczelnej powłoki chemoodpornej stropu zbiornika z żywic poliuretanowych lub wodoszczelnej powłoki mineralnej, 13) Strumieniowe czyszczenie elementów stalowych wyposażenia zbiornika, rurociągów technologicznych, włazów, 14) Pokrycie elementów stalowych wyposażenia zbiornika 3-ema warstwami wodoszczelnej powłoki chemoodpornej z żywic poliuretanowych, 15) Wykonanie włazu wejściowego do zbiornika (kalkulacja własna) oraz nowej drabiny włazowej do zbiornika ze stali nierdzewnej z pałkami ochronnymi, 16) Sprawdzenia skuteczności wykonanych uszczelnień, 17) Po sezonowaniu powłoki przeprowadzenie jej neutralizacji - zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w załączonych kartach technologicznych zastosowanych materiałów, oraz wymogami zawartymi w Ateście PZH, 18) Nie należy mieszać elementów systemów pochodzących od różnych producentów, 19) Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z kartami technicznymi produktu i specyfikacjami producenta, 20) Dezynfekcja zbiornika, 21) Badanie bakteriologiczne wody..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.23.30-3, 45.26.23.70-5, 73.11.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Firma Specjalistyczna INIEKT-SYSTEM s.c. Janusz Piotrowski, Henryk Piotrowski, ul. Czerwonego Kapturka 55, 15-156 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 323825,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 299221,80
- **Oferta z najniższą ceną:** 292711,48 / **Oferta z najwyższą ceną:** 455016,53
- **Waluta:** PLN.