

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn **"Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Jana Pawła II w Grajewie"** jeden z Wykonawców złożył do Zamawiającego zapytanie następującej treści:

„ Czy zmawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za równoważne studni z tworzywa sztucznego w stosunku do projektowanych studni żelbetowych.