

.....
(pieczęć Zamawiającego)

Znak: GK.7021.7.28.2015
(nazwa wydziału)

Zapytanie ofertowe

w trybie rozeznania cenowego pisemnego na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„wykonywanie usługi konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo w 2016 roku”

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Grajewo reprezentowane przez Burmistrza
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A,

II. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2016 roku usługi konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo, obejmującej następujący zakres robót:

- sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym i parkowym,
- dokonywanie naprawy uszkodzonych:
 - a) styków,
 - b) połączeń,
 - c) przewodów w oprawach i słupach,
 - d) tablic bezpiecznikowych,
 - e) końcówek kabli itp.
- wymianę uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego, a w szczególności:
 - a) bezpieczników, główek bezpieczników, podstaw do bezpieczników,
 - b) styczników,
 - c) fotorezystorów,
 - d) żarówek (wymiana winna odbywać się w okresie załączonego oświetlenia - w godzinach wieczornych lub porannych),
 - e) przełączników zmierzchowych,
 - f) opraw,
 - g) wysięgników,
 - h) słupów,
 - i) przewodów oświetlenia ulicznego,
 - j) kondensatorów w oprawach oświetleniowych,
 - k) dławików i wkładek topikowych,
 - l) kloszy,

- m) zamknięć drzwiczek słupowych,
- n) opasek zabezpieczających,
- o) zegarów sterujących,
- czyszczenie opraw łącznie z kloszami oraz wnęk słupów oświetleniowych przy wymianie żarówek,
- konserwację szafek i tablic oświetleniowych,
- lokalizację oraz awaryjną naprawę uszkodzeń napowietrznej lub kablowej sieci oświetleniowej,
- sprawdzanie układów zapłonowych opraw,
- przestawianie nastaw zegarów sterujących w szafkach oświetleniowych,
- pomiary i sprawdzanie :
 - a) rezystancji, izolacji kabli,
 - b) napięć i obciążeń,
 - c) stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej urządzeń oświetlenia ulicznego,
- zabezpieczanie zagrożeń powstałych na skutek działania kataklizmów, wypadków drogowych oraz działań wandalii w ramach pogotowia energetycznego,
- usuwanie skutków działań wandalii poprzez uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych elementów oświetlenia ulicznego i parkowego,

Konserwacja obejmuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem instalacji oświetlenia ulicznego i parkowego, w skład której wchodzi:

- 1800 punktów oświetleniowych (oprawy, wysięgniki, zabezpieczenia prądowe),
- 43 szafek oświetleniowych zawierających zabezpieczenia oraz sterowniki załączania oświetlenia,
- 508 słupów oświetleniowych,
- linie kablowe niskiego napięcia i napowietrzne linie oświetleniowe.

Do obowiązków wykonawcy będzie należeć:

- uiszczanie opłat dla PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. za dopuszczenie do wykonywania prac w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego,
- dokonywanie zgłoszeń w Zakładzie Sieci w Łomży PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. dotyczących wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
- organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przystąpienie do usuwania awarii:
 - nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świecą pojedyncze lampy,
 - nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świeci ciąg lamp,
 - nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy wystąpi uszkodzenie urządzeń oświetleniowych (np. złamanie wysięgnika, zwisający

klosz lub cała oprawa, zerwanie przewodów oświetleniowych)- wykonawca zobowiązany jest wówczas do doprowadzenia uszkodzonych urządzeń do właściwego stanu technicznego.

- wyłączanie oświetlenia w ciągu 1 godziny od uzyskania informacji o nie wyłączeniu oświetlenia w dzień przez urządzenia sterownicze oraz usunięcie awarii w terminie 1 dnia od momentu przystąpienia do usuwania awarii,
- ręczne włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego w przypadku awarii zegarów sterujących.

Przewiduje się możliwość naliczania kar umownych Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5.000 zł,
- b) za zwłokę w przystąpieniu do:
 - usuwania awarii lub
 - wyłączenia oświetlenia w przypadku uzyskania informacji o nie wyłączeniu oświetlenia w dzień przez urządzenia sterownicze
 - w wysokości 10 zł za każdą godzinę zwłoki,
- c) za zwłokę w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia ustalonego na wykonanie prac.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1/ posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymaganych przepisami ustawy PZP i prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- 2/ posiadają wiedzę i doświadczenie,
- 3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków wykonania i rozliczenia zamówienia, terminu i formy złożenia oferty (pismo, fax, e-mail):

- 1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia - po podpisaniu umowy, w dniu wystawienia zlecenia, w którym zostanie określony zakres robót oraz termin wykonania robót.
- 2. Termin wykonania zamówienia - zlecenia będą wystawiane przez cały 2016 rok, stosownie do zaistniałych potrzeb.

3. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2015 do godz.12:00, w jednej z następujących form:

- pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta, pok. 21, Grajewo, ul. Strażacka 6A,
- faxem na nr 86- 2730803
- e-mail na adres: sekretariat@um.grajewo.pl

VI. Informacje Zamawiającego o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu dla oceny końcowej:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium -

- cena ofertowa - 100%

Do porównania ofert zostanie przyjęta średnia z podanych cen, przy uwzględnieniu następującej wagi:

- a) robocizna (praca elektryka) - zł/ rg, x **40%**
- b) praca podnośnika - zł/godz. x **30%**
- c) praca samochodu dostawczego - zł/godz. x **30%**

VII. Informacje Zamawiającego o formie i terminach płatności za wykonanie zamówienia:

przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

.....
(Grajewo, data)

.....
(podpis, pieczęć Zamawiającego)

VIII. Niniejsze zapytanie ofertowe wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta w dniu i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta w dniu

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przesłane następującym Wykonawcom:

- 1).....
- 2)
- 3).....