

Grajewo 2009-10-26

GP.7041-9-2/09

## **Z A W I A D O M I E N I E**

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo-budowa kanalizacji sanitarnej na os.Przekopka”.

Zgodnie z art.38 ust2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Miasto Grajewo informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z następującym zapytaniem:

„ W związku z ogłoszonym przetargiem „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo-budowa kanalizacji sanitarnej na os.Przekopka” mamy zapytanie:

1.Jakie rury zastosować przy budowie kanalizacji sanitarnej na os.Przekopka?

Zgodnie z projektem do wykonania sieci grawitacyjnej zaprojektowane są rury PCV o śr.200mm klasy N (typ lekki), natomiast do wykonania przyłączy zaprojektowano rury klasy S (typ ciężki). Prosimy o wyjaśnienie, jaki typ rur należy przyjąć do wykonania kanału grawitacyjnego jak i przyłączy kanalizacyjnych.”

W związku z powyższym Miasto Grajewo informuje, że kanał sanitarny ma być wybudowany zgodnie z projektem budowlanym, czyli z rur PCV klasy N. Jednocześnie wyjaśniamy, iż opracowany projekt budowlany nie obejmuje budowy przyłączy kanalizacyjnych a tym samym nie są one ujęte w przedmiocie zamówienia.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Krzysztof Waszkiewicz*